

Bericht

über die Überprüfung eines Beschichtungsunternehmens

Auftraggeber:

Latoschik + Fischer
Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH
Dieselstr. 2
32120 Hiddenhausen

Prüfort:

Dieselstr. 2
32120 Hiddenhausen

Prüftag:

17.12.2008

Bearbeitung:

Dipl.-Ing. Trispel
Telefon: 0521/786-261
Mobil: 0160 888 4365
Telefax: 0521/786-164
E-Mail: utrispel@tuev-nord.de

Berichtsumfang:

2 Seiten

Prüfgrundlagen:

- Zulassung für die Ausführung von Innenbeschichtungen an Tanks aus Stahl zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI, AII und AIII sowie der Gefahrklasse B, ausgestellt vom Niedersächsischen Sozialminister am 29.09.1976 - II - 46.2 - mit zweitem Nachtrag, Fassung vom 04.12.1989, Zulassungskennzeichen: Latoschik + Fischer.
- Zulassung für die Ausführung von Innenbeschichtungen an Tanks aus Stahl zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse AIII, ausgestellt vom Niedersächsischen Sozialminister am 08.11.1974 - II - 46.42, Zulassungskennzeichen: Latoschik + Fischer.

Prüfbefund:

Bei der am o. a. Prüftag durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, dass sowohl die Ausstattung des Betriebes als auch die der Beschichtungsfahrzeuge den Anforderungen entspricht. Bezüglich der Beschichtungen selbst wurden die Richtlinien für Innenbeschichtung - TRbF 401/402 - eingehalten.

Die Lagerhaltung ist übersichtlich.

Die Aufzeichnungen wurden eingesehen. Seit der letzten Prüfung am 19.12.2007 wurden 67 Tanks beschichtet.

Das sachkundige Personal für das Beschichten ist ebenfalls weiterhin vorhanden.

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Bielefeld
Region Ostwestfalen-Lippe
Der Sachverständige


Dipl.-Ing. Trispel



Bielefeld, den 17.12.2008