



Prüfbericht 2018

über wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz
durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG
Dienststelle Bielefeld

Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.
79104 Freiburg
Hebelstraße 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle	Firma	<u>32120 Hiddenhausen, Dieselstr. 2</u>	<u>05223/87 99-0</u>	<u>info@latoschik-fischer.de</u>
	PLZ Ort, Straße		Telefon	E-Mail
	zu prüfende Betriebsstätte:			
	<u>wie oben</u>			
	PLZ Ort, Straße		Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher: <u>H. Naumann, C. Heine</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankläger	geprüfter Verantwortlicher: <u>H. Naumann, C. Heine</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher: <u>J. Fischer, C. Heine, M. Rohr, P. Oller,</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen	<u>G. Malguth, M. Dallica</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher: <u>M. Rohr, C. Heine, G. Malguth, M. Dallica</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher: <u>P. Oller</u>
<input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Revision Chemieanlagen	geprüfter Verantwortlicher: <u>M. Rohr</u>	

Letzte Prüfung erfolgte am 6.12.2017 durch Herrn Dipl.-Ing. Trispel

Beanstandungen: Keine

3. 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? ~~ja / nein~~
- 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? ~~ja / nein~~
- 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? ~~ja / nein~~
- 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? ~~ja / nein~~
- 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? ~~ja / nein~~
- 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? ~~ja / nein~~
- 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? ~~ja / nein~~
- 8) Gewässerschaden / Umweltschadenshaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? ~~ja / nein~~
- 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: siehe Zusatzbericht
- 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? ~~ja / nein~~
- 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am 15.-18.10.2017 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? ~~ja / nein~~

Bemerkungen: _____

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. 1) Hat der Sachverständige die Mitgliedsfirma über die festgestellten Mängel unterrichtet? ~~ja / nein~~ / nicht erforderlich
- 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung b) bis _____
- 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? ~~ja / nein~~ / nicht erforderlich

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

20.12.2018
Datum der Prüfung

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen



TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Bielefeld
Region Ostwestfalen-Lippe

33609 Bielefeld, Böttcherstraße 11, Tel. 0521/786-0, Fax 0521/786-164



Bericht

über die Überprüfung eines Beschichtungsunternehmens

Auftraggeber:

Latoschik + Fischer
Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH
Dieselstr. 2
32120 Hiddenhausen

Prüfort:

Dieselstr. 2
32120 Hiddenhausen

Prüftag:

20.12.2018

Bearbeitung:

Dipl.-Ing. Trispel
Telefon: 0521/786-261
Mobil: 0160 888 4365
Telefax: 0521/786-163
E-Mail: utrispel@tuev-nord.de

Berichtsumfang:

2 Seiten

Prüfgrundlagen:

- Zulassung für die Ausführung von Innenbeschichtungen an Tanks aus Stahl zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI, AII und AIII sowie der Gefahrklasse B, ausgestellt vom Niedersächsischen Sozialminister am 29.09.1976 - II - 46.2 - mit zweitem Nachtrag, Fassung vom 04.12.1989, Zulassungskennzeichen: Latoschik + Fischer.
- Zulassung für die Ausführung von Innenbeschichtungen an Tanks aus Stahl zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse AIII, ausgestellt vom Niedersächsischen Sozialminister am 08.11.1974 - II - 46.42, Zulassungskennzeichen: Latoschik + Fischer.

Prüfbefund:

Bei der am o. a. Prüftag durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, dass sowohl die Ausstattung des Betriebes als auch die der Beschichtungsfahrzeuge den Anforderungen entspricht. Bezüglich der Beschichtungen selbst wurden die Richtlinien für Innenbeschichtung - TRbF 401/402 - eingehalten.


Die Lagerhaltung ist übersichtlich.

Die Aufzeichnungen wurden eingesehen. Seit der letzten Prüfung am 06.12.2017 wurden 42 Tanks beschichtet.

Das sachkundige Personal für das Beschichten ist ebenfalls weiterhin vorhanden.

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Bielefeld
Region Ostwestfalen-Lippe
Der Sachverständige

Bielefeld, den 20.12.2018


Dipl.-Ing. Trispel